



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N° 14 DEL 10 Luglio 2024

IL SINDACO

- VISTO il messaggio di posta elettronica pervenuto in data 09/07/2024, registrato al protocollo generale dell'Ente al n° 7932, del 10/07/2024, con allegati referti dei prelievi relativi ai controlli interni delle acque destinate al consumo umano effettuati presso le strutture di accumulo Serbatoio San Marco – Fontanella Pubblica Martini – Serbatoio Santa Venera – serbatoio Pirera – serbatoio Limari – Serbatoio San Biagio – Serbatoio Arcona – Serbatoio Mancusa, eseguiti dall'Ambiente Lab srl, con sede in Messina, con il quale vengono comunicati i valori delle analisi batteriologiche eseguite sui campioni di acqua potabile prelevati il 02/07/2024;
- DATO ATTO CHE:
- dalle dette risultanze analitiche si evincono parametri superiori a quelli stabiliti per l'acqua erogata dalle strutture di accumulo Serbatoio San Marco – Serbatoio Santa Venera – Serbatoio Pirera – Serbatoio Limari - Serbatoio San Biagio, mentre risultano conformi ai limiti previsti dal D.lgs 31/2001 e s.m.i. quelli delle strutture di accumulo Fontanella Pubblica Martini – Serbatoio Arcona – Serbatoio Mancusa ;
- RITENUTO di provvedere in merito senza indugio;
- VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Il divieto di utilizzo per scopi potabili dell'acqua distribuita dal Serbatoio San Marco – Serbatoio Santa Venera – Serbatoio Pirera – Serbatoio Limari - Serbatoio San Biagio;
- 2) L'esecuzione di un intervento straordinario di clorazione, disinfezione, lavaggio e revisione delle linee, fonti di approvvigionamento delle strutture dei serbatoi di accumulo San Marco – Santa Venera – Pirera – Limari – San Biagio, a cura dei dipendenti addetti ai servizi esterni DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo e del personale della CO.GE.PA. soc. coop. affidataria del servizio di gestione acquedotto.

DISPONE

La notifica della presente:

- Ai dipendenti Comunali sig.ri DI LUCA L. Tindaro e FAZIO Carmelo per l'esecuzione dell'intervento straordinario di cui al punto 2) del superiore dispositivo;
- All'ASP di Messina – distretto di Patti U.C.I.P.;
- All'ufficio Tributi – sede;
- Alla Soc. Coop. CO.GE.PA. – Sinagra;
- Al Laboratorio affidatario del servizio di controllo Ambiente Lab srl;
- La sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e l'affissione nelle località interessate, a cura del dipendente sig. Agnello Carmelo.

Dalla Residenza Municipale 10 Luglio 2024

IL SINDACO

F.to Ing. Musca Antonino

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)
P.IVA: 00216350835 -Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372
e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it
Sito: www.comunedisinagra.it